

Предписание

Подведомственное учреждение ГКУСО РО Таганрогский центр помощи детям №3
Контролирующий орган Главное управление МЧС России по Ростовской области
Инспектор Лучанов А.И.
Номер предписания 1/1/1
Дата предписания 8 февраля 2018 г.
Срок устранения нарушения 9 мая 2018 г.
Дата планируемого посещения 9 июня 2018 г.

| № | Нарушения | Тип нарушения | Вид мероприятия | Срок устранения | Дата устранения |
|---|--|--|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Не определена категория складского помещения архива по пожарной и взрывопожарной опасности | № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 27 | Определить категорию складского помещения архива по пожарной и взрывопожарной опасности | 09.05.2018 | |
| 2 | На двери складского помещения архива не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 390 ППР п.20 | Обеспечить обозначение категории, класса зоны по взрывопожарной и пожарной опасности на двери складского помещения архива | 09.05.2018 | |
| 3 | Выход с лестничной клетки на кровлю здания осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра | 123-ФЗ от 22.07.08 ч.3 ст.4; СП 4.13130.2013 п.7.7 | Установить противопожарный люк 2-го типа | 09.05.2018 | |